CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO–WYWIEWNA
PODWIESZANA TYP OPAL COMPACT PP 4
Vn=1200m3/h, dP=300Pa
Vn=1090m3/h, dP=300Pa
Moc nagrzewnicy elektrycznej 4,2kW
Moc chłodnicy freonowej 8kW

Klimatyzator ścienny typ ASYA18GBCH Qch=4,0kW
Qch=8,0kW 24°C
Klimatyzator ścienny typ ASYA18GBCH Qch=4,0kW
Klimatyzator ścienny typ ASYA18GBCH Qch=3,5kW
Qch=7,0kW 24°C
Qch=3,5kW 24°C
Klimatyzator ścienny typ ASYA18GBCH Qch=3,5kW
Klimatyzator ścienny typ ASYA18GBCH Qch=4,5kW
Klimatyzator ścienny typ ASYA18GBCH Qch=4,5kW
Qch=9,0kW 24°C
Klimatyzator ścienny typ ASYA18GBCH Qch=4,5kW
Klimatyzator ścienny typ ASYA18GBCH Qch=4,5kW
Qch=9,0kW 24°C
Klimatyzator ścienny typ ASYA18GBCH Qch=3,5kW
Qch=3,5kW 24°C
Klimatyzator ścienny typ ASYA24GBCH Qch=5,5kW
Qch=11kW 24°C
Klimatyzator ścienny typ ASYA24GBCH Qch=5,5kW

Agregat chłodniczy – CH1
Moc AOYG30KBTB
Moc 8,5kW
Agregat zlokalizowany na dachu.

Włączenie do istniejącego systemu K3

DRZWI ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN

ŚCIANKA MOBILNA

0.11 POM. POMOCNICZE 13,4m2
0.5 WC MĘSKIE 11,6m2 GRES
0.6 WC DAMSKIE 3,6m2 GRES
0.7 WC OZN 4,5m2 GRES
0.8 PRZESIONEK 9,7m2 WYK. PCV
0.1 HOL Z SZATNIĄ 109,1m2 WYK. GRES
0.3 SALA 2 (22 uczniów) 43,8m2 WYK. DYWAN.
0.4 SALA 3 (25 uczniów) 49,6m2 WYK. DYWAN.
0.10 SALA 4 (24 uczniów) 62,7m2 WYK. DYWAN.

Dn25–PP
9,52/15,88
9,52/19,05
12,70/19,05
12,70/22,22
15,88/28,58

KS1
KS2
CH.1
K3

LEGENDA

- Przewody chłodnicze
- Przewody skroplin - rury PP-Dn25 układane ze spadkiem 1% w kierunku pionu kan. sanit.
- CH.4 — Oznaczenie pionu chłodniczego
- Jednostki wewnętrzne ścienne

Skropliny odprowadzić do najbliższych pionów kanalizacji sanitarnej, włączenie do pionu przez zasyfonowanie.

- KS1 — Piony kanalizacji sanitarnej

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ XY STUDIO S.C.
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE KOPIOWANY, ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z XY STUDIO
NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEZ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI

xystudio

Projekt:
PROJEKT ADAPTACJI KONDYGNACJI +3 W BUDYNKU "F", W ZESPOLE BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH W "KOMPLEKSIE 3" ŁSSE W ŁODZI
PRZY ULICY KS. TYMIENIECKIEGO 22G NA DZIAŁCE EW. 80/39 Z OBRĘBU W–25 NA CELE EDUKACYJNE

Inwestor:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

Projektant:
XYSTUDIO
Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska
ul. Wileczných 8/2 03–916 Warszawa tel: 22 616 10 44
e–mail: pracownia@xystudio.pl www.xystudio.pl

Zespół autorski:	Uprawnienia:	Podpis:
mgr inż.. EMILIA MENDYGRAŁ	MAZ/0070/POOS/12	

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
Branża: SANITARNA
Nazwa rysunku: RZUT INSTALACJI KLIMATYZACJI
Numer rysunku: LOD — LO — S — KL.1 —

PROJEKT	BRANŻA	RYSUNEK	REWIZJA

Skala:	Data:	Rysował:
–	10.11.2023	EM