

Zamawiający:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź

Nr sprawy DIK.4211.7.2019.PD

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Budowa zatok postojowych dla samochodów ciężarowych zlokalizowanych wzdłuż drogi wewnętrznej ŁSSE S.A. w Ozorkowie wraz z przesunięciem kolidujących latarni oświetlenia ulicznego (działka o nr ewid. 81/11 obręb 12 Ozorków)“.**

Zapytanie:

W związku z poz. Nr 18 przedmiaru robót (branża drogowa) – chodniki z kostki brukowej betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, prosimy o wyjaśnienie czy ilość 113,5 m² jest prawidłowa.

Wg pozycji nr 2 rozbiórka chodników wynosi 217,74 m², z uwzględnieniem 50% kostki do ponownego wykorzystania.

Naszym zdaniem w poz. Nr 18 powinna być taka sama powierzchnia jak rozbiórek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar pozycji nr 18 winien wynosić 217,74 m² (analogicznie do pozycji nr 2) z uwzględnieniem 113,5 m² kostki do ponownego wbudowania.