



## **WYJAŚNIENIA Nr. 26**

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w odpowiedzi na zgłoszone zapytania Oferentów, dotyczące treści ogłoszonego postępowania konkurencyjnego na Generalne Wykonawstwo inwestycji pn. „Rozbudowa przebudowanego i rozbudowanego zespołu budynków pofabrycznych będących własnością ŁSSE S.A. zlokalizowanych na części działki o nr ewid. 80/39 obręb W-25 miasta Łodzi”, która będzie realizowana na terenie Kompleksu nr 3 Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G wraz z infrastrukturą techniczną, dojazdami i dojazdami, zagospodarowaniem terenu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1.**

Proszę o uzupełnienie profilu kanalizacji deszczowej odcinka od odwodnienia liniowego (zlokalizowanego przy projektowanym wjeździe od ulicy Fabrycznej) do punktu T1.

### **Odpowiedź:**

Zaznaczony odcinek nie jest objęty zakresem zamówienia. Trasy inst. zewn. wg. rys. PZT plik: 2004- PW -101-PZT A1-rew D.pdf

### **Pytanie 2.**

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie Zamówienia jest wykonanie odwodnienia zlokalizowanego w terenie zielonym wzdłuż budynków G i H oraz wzdłuż wjazdu od ulicy Fabrycznej. Proszę o udostępnienie szczegółu rozwiązania projektowego.

### **Odpowiedź:**

W zakres zamówienia wchodzi realizacja odwodnienia liniowego zlokalizowanego w terenie zielonym wzdłuż budynków G i H. Odwodnienie liniowe wzdłuż wjazdu od ulicy Fabrycznej nie wchodzi w zakres realizacji zamówienia.