



WYJAŚNIENIA NR 1

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w odpowiedzi na zgłoszone zapytania Oferentów, dotyczące treści zapytania ofertowego na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku produkcyjno-magazynowego zlokalizowanego na terenie Kompleksu 12 w Łodzi przy ul. Stokowskiej 27 udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie 1:

Witam serdecznie,
piszę do Państwa w związku z przetargiem pt. "Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku produkcyjno - magazynowego zlokalizowanego na terenie Kompleksu 12 w Łodzi przy ul. Stokowskiej 27."

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje iż zużycie energii elektrycznej dla przedmiotowego obiektu przedstawia się następująco:

- sierpień 2022 – 38,791 kWh
- wrzesień 2022 – 38,348 kWh
- październik 2022 – 42,701 kWh
- Rok 2021 – 534,785 kWh