



DIK.450.16.2023.AN

Łódź, dn. 31.05.2023 r.

WYJAŚNIENIA NR 1

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w odpowiedzi na zgłoszone zapytania Oferentów dotyczące treści ogłoszonego postępowania konkurencyjnego na wyłonienie Wykonawcy zadania pn. „Modernizacja instalacji c.o. oraz zmiana źródła ogrzewania dla budynków 2, 3, 4 na terenie Kompleksu nr 3 w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22H, dz. ew. nr 80/40 obręb W-25 w formule „zaprojektuj i wybuduj”, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy w ramach oferty, wykonawca ma wykonać nową infrastrukturę do ciepłej wody?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć wykonanie nowej infrastruktury do ciepłej wody użytkowej do jednego punktu poboru we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji na etapie opracowania projektu na terenie „pomieszczeń socjalnych”.

Pytanie 2:

Na ile osób, użytkujących ciepłą wodę, przewidziana jest pompa ciepła?

Odpowiedź 2:

Zamawiający przewiduje około 30 osób korzystających z ciepłej wody użytkowej w obiekcie.

Pytanie 3:

W jaki sposób będzie badany wymóg osiągnięcia 18* ciepła przy temperaturze -20*?



Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, iż inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oferenci biorą odpowiedzialność za prawidłowy dobór urządzeń. Zamawiający informuje, iż dobór urządzeń należy dokonać w taki sposób, by spełnić wymagania dot. temperatur brzegowych zgodnie z parametrami urządzeń.

*Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej odpowiedzi na zadane przez oferentów pytania, w zakładce dot. postępowania przetargowego znak DIK.450.16.2023.AN dot. zadania pn. „Modernizacja instalacji c.o. oraz zmiana źródła ogrzewania dla budynków 2, 3, 4 na terenie Kompleksu nr 3 w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22H, dz. ew. nr 80/40 obręb W-25 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dokumenty znajdują się w pliku pn. „**2023.05.31 - Wyjaśnienia 1**”. Poniżej link do strony WWW.*

<https://sse.lodz.pl/bip/postepowanie-konkurencyjne-na-wyлонienie-wykonawcy-zadania-pn-modernizacja-instalacji-c-o-oraz-zmiana-zrodla-ogrzewania-dla-budynkow-2-3-4-na-terenie-kompleksu-nr-3-w-lodzi-przy-ul-ks-b/>