



ŁPWIS.NSOZNS.9022.5.152.2023.PD

Łódź, dnia 30.11.2023

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa W. Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź

DECYZJA

Na podstawie § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) w związku z art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 10 ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2023 r. poz. 338, ze zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA z dnia 08.11.2023 r. (data wpływu do WSSE w Łodzi – 15.11.2023 r.) – Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanawia

wyrazić zgodę na

wysokość 2,80 m w świetle pomieszczenia sali dydaktycznej (oznaczonego na załączonym do wniosku rzucie nr 0.10), usytuowanego na III kondygnacji w budynku „F” przy ul. Ks. Biskupa W. Tymienieckiego 22G w Łodzi (dz. nr ewid. 80/16, 80/132, 80/35 obręb W-25)

z zastrzeżeniem:

- ✓ ww. pomieszczenie jest wyposażone w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną lub klimatyzację.

UZASADNIENIE

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., reprezentowana na mocy pełnomocnictwa przez Panią Dorotę Sibińską, wystąpiła do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie zgody na wysokość 2,80 m w świetle pomieszczenia sali dydaktycznej (oznaczonego na załączonym do wniosku rzucie nr 0.10) usytuowanego na III kondygnacji w budynku „F” przy ul. Ks. Biskupa W. Tymienieckiego 22G w Łodzi (dz. nr ewid. 80/16, 80/132, 80/35 obręb W-25) – wniosek z dnia 08.11.2023 r. (data wpływu do WSSE w Łodzi – 15.11.2023 r.).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż w przedmiotowym pomieszczeniu sali dydaktycznej, o powierzchni 62,7 m², przewiduje się stały pobyt (powyżej 4 h w ciągu doby) maksymalnie 20 uczniów oraz 1 nauczyciela. Ww. pomieszczenie posiada dostęp światła dziennego poprzez okna. Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, przedmiotowa sala dydaktyczna posiada wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną oraz klimatyzację.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydając niniejszą decyzję w zakresie wyrażenia zgody na wysokość 2,80 m w świetle przedmiotowego pomieszczenia wziął pod uwagę zapis § 72 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* dopuszczający zmniejszenie wysokości pomieszczeń do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt więcej niż czterech osób do wysokości nie mniejszej niż 2,50 m w świetle w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, co ma zastosowanie w przedmiotowym przypadku.

W ocenie Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przebywanie osób w pomieszczeniu sali dydaktycznej o wysokości 2,80 m w świetle, usytuowanym na III kondygnacji w budynku „F” przy ul. Ks. Biskupa W. Tymienieckiego 22G w Łodzi (dz. nr ewid. 80/16, 80/132, 80/35 obręb W-25), w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, ul. Targowa 65 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W trakcie biegu powyższego terminu strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania. W przypadku złożenia ww. oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia.

ŁÓDZKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY



dr n. o zdrowiu Małgorzata Widawska

Otrzymuje:

1. Pani Dorota Sibińska – pełnomocnik
ul. Walecznych 8/2
03-916 Warszawa

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi,
2. aa.