



Zapytanie ofertowe nr DIK.450.33.2023.JN

Łódź, dn. 12.12.2023

POWIADOMIENIE NR 6

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w związku z zadanymi pytaniami przez oferentów, dotyczącymi postępowania na wybór wykonawcy do wykonania robót budowlanych składających się na Inwestycję pn. „Zmiana sposobu użytkowania piętra + 3 budynku F zlokalizowanego przy ul. Tymienieckiego 22G z funkcji biurowej na funkcje oświaty wraz z realizacją aranżacji wewnątrz”, realizowanego na terenie Kompleksu nr 3 w Łodzi przy ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, poniżej udziela odpowiedzi.

Pytanie 6.1

Wyjaśnienie czego dotyczą wykopy umieszczone w tabeli kosztorysowej

Odpowiedź 6.1

Pozycja „Wykopy” (pozycja 11) w całości brzmi „Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu i ziemi” i dotyczy usunięcia gruzu ze zdemontowanych ścianek na odległości „do windy”.

Pytanie 6.2

W projekcie brak informacji o kablu światłowodowym jak i przełącznicy, czy to jest po stronie wykonawcy, jeśli tak to proszę o informację o podanie rodzaju, ilości włókien

Odpowiedź 5.52

Na rysunku jest oznaczone miejsce wykonania połączenia światłowodu. Należy wykorzystać światłowód o parametrach odpowiadających istniejącemu.

Pytanie 6.3

W projekcie widnieje zapis obwody wykonać przewodami typu YDY, czy tak ma zostać, czy zastosować przewód N2XH?

Odpowiedź 6.3

Obwody należy wykonać na kablach YdY,

Pytanie 6.4

Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne- skoro w budynku istnieje centralna bateria należy podać konkretny model oprawy - z wizji lokalnej wynika że są to oprawy firmy COOPER (EATON)- czy takie należy zastosować?

Odpowiedź 6.5

Tak, stosujemy oprawy zgodne ze standardem budynkowym

Pytanie 5.6

W „Tabeli kosztów” występują pozycje „próby montażowe” przewodów wentylacyjnych. Jak rozumieć ten zapis?

Odpowiedź 6.6

. Próby montażowe to sprawdzenie poprawności wykonania montażu tj sprawdzenie czy kanały są poprawnie skręcone, czy są wszystkie środki i uszczelki na połączeniach.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Ks. Biskupa W. Tymienieckiego 22G

90-349 Łódź

+48 42 676 27 53/54

info@sse.lodz.pl

