TABELA NR1 - Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

Lp	numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia F	Wysokość pomieszcznia H	Kubatura K	ilość osób dorosłych	ilość dzieci	Ilość wymian		Ilość powietrza wentylacyjnego		Przyjęty sposób wentylacji	
								naw.		naw.	wyc.	naw.	wyc.
			m²	m	m³			n/h	n/h	m³/h	m³/h		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
PARTER													
1	0.1	HOL Z SZATNIĄ	64,1	3,28	210			1,6		230		N1	
										110		N2	
			45	3,28	148			2,5		370	370	N2	W2
2	0.2	SALA 1	42	3,28	137	24		5,3		720	720	N2	W2
3	0.3	SALA 2	43,8	3,28	144	23		4,8		690	690	N1	W1
4	0.4	SALA 3	49,6	3,28	163	26		4,8		780	780	N1	W1
5	0.5	WC MĘSKIE									240		WS
6	0.6	WC DAMSKIE									50		WS
7	0.7	WC OZN									50		WS
8	0.8	PRZEDSIONEK	9,7	2,8	27			1,1		30	30	N1	W1
9	0.9	P. NAUCZYCIELI	19,1	2,9	55	4		2,2		120	150	N1	W1
10	0.10	SALA 4	63	2,8	176	25		4,3		750	750	N1	W1