



LEGENDA

- Przewody chłodnicze
- Przewody skroplin - rury PP-Dn25
układane ze spadkiem 1%
w kierunku pionu kan. sanit.
- Oznaczenie pionu chłodniczego
- Jednostki wewnętrzne
ścienne
- Skropliny odprowadzić do najbliższych pionów
kanalizacji sanitarnej, włączenie do pionu
przez zasyfonowanie.
- Piony kanalizacji sanitarnej

III KONDYGNACJA BIUROWA W BUDYNKU "F", W ZESPOLE
BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH W "KOMPLEKSIE 3" ŁSSE W ŁODZI
PRZY ULICY KS. TYMIENIECKIEGO 22G NA DZIAŁCE .EW. 80/39
Z OBRĘBU W-25

xystudio

XYSTUDIO SP. Z O.O.
03-916 Warszawa, ul. Walecznych 8/2
tel./fax. (022) 616-10-44
e-mail: pracownia@xystudio.pl www.xystudio.pl

projekt:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA III KONDYGNACJI USŁUGOWEJ W BUDYNKU "F"
W ZESPOLE BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH W "KOMPLEKSIE 3" ŁSSE
W ŁODZI PRZY ULICY KS. TYMIENIECKIEGO 22G
NA DZIAŁCE. EW. 80/39 Z OBRĘBU W-25

inwestor:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

zespół autorski:	nr upr.:	podpis:
mgr inż. EMILIA MENDYGRAŁ	MAZ/0070/P00S/12	

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA	INST. SANITARNE
Rysunek: RZUT KONDYGNACJI +3 INSTALACJA KLIMATYZACJI	Rewizja — Skala: 1:100
Rysunek nr: ŁSSE-ZSU-S-KL.1	Data: 24.09.2024 Rysował: EM