

## PYTANIA :

### „Rozbudowa instalacji kontroli dostępu DIGM.450.12.2024.MO”

1. W Istotnych Warunkach Zamówienia widnieje zapis „Zamawiający informuje, że na dzień rozpoczęcia przedmiotowego postępowania nie posiada decyzji Konserwatora Zabytków zezwalającej na budowę przedmiotu zapytania oraz innych przewidzianych prawem zgód na wykonanie przedmiotu tego postępowania.”. Czy Zamawiający jest w stanie podać przybliżony termin kiedy te wszystkie zgody będzie posiadał? Na jakim etapie są aktualnie poszczególne procedury zmierzające do uzyskania wszystkich wymaganych zgód i pozwoleń przewidzianych prawem na wykonanie przedmiotu tego postępowania? Czy to my mamy wystąpić do konserwatora o zgodę czy Oferent na podstawie projektu?

Zamawiający informuje, że budynek Biura Zarządu, w którym ma być realizowana inwestycja znajduje się na terenie Kompleksu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wpisanym do rejestru zabytków. Wszelkie wytyczne dot. ewentualnej konieczności uzgodnienia zmian lub prac prowadzonych na przedmiotowym obszarze znajdują się w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Wszelkie niezbędne do realizacji zadania decyzje administracyjne są w gestii Wykonawcy.

2. Czy istniejący System Kontroli Dostępu, który będzie podlegał rozbudowie jest na gwarancji? Tak – w budynku Re\_Connect. W budynku Biura Zarządu system kontroli dostępu nie podlega gwarancji.
3. Czy istniejący System Sygnalizacji Pożaru SSP jest na gwarancji? Część systemu - zainstalowana w nowej części budynku tzw. Re-Connect jest na gwarancji; instalacja SSP w budynku Biura Zarządu – nie jest objęta gwarancją. System w obydwu budynkach jest połączony i spójny.
4. Proszę wskazać producenta istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP? Polon-Alfa
5. Czy istniejąca stolarka drzwiowa dla przejść, które należy objąć Systemem Kontroli Dostępu jest na gwarancji? Nie.
6. Proszę o wskazanie producenta i typu systemu kontroli dostępu jaki funkcjonuje na budynku Re-Connect? KADE

Przycisk awaryjny KDH-EXIT1030-P, czytnik KDH-C130M-BLACK, kontroler KDH-KS2012-IP, kontroler KDH-KS2024-IP

7. Czy Zamawiający posiada i poda przyszłemu Wykonawcy wszystkie niezbędne kody/hasła itp.? Zamawiający przekaże niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dane do Wykonawcy.