

1. Proszę o wskazanie producenta i modeli podzespołów oraz typów licencji aktualnie istniejących systemów SKD w budynku biurowym Re-Connect;

System istniejący to KaDe Premium Plus II (wersja .136B lub wyższa) przeznaczony jest do współpracy z kontrolerami standardowymi typu KDH-KS2012/24-IP, KDH-KS2000-IP-ELV, KDH-KS2012RS, KDH-KZ2000U/M-IP oraz modeli poprzedniej serii 1000, czyli KS-1012/24-RS/IP i kontrolerami zintegrowanymi KZ-1000-IP-U/M.

Uwaga: Kontrolery serii 1000 współpracują z programem KaDe Premium Plus II, ale nie oferują nowych funkcji jakie są dostępne w nowych kontrolerach serii 2000. Dotyczy to w szczególności pracy w trybie monitoringu (szczególnie istotne do integracji z platforma VENO), funkcji globalnych oraz kilku nowych funkcjonalności opisanych w instrukcji obsługi.

2. Proszę o wskazanie producenta i modeli podzespołów SSP.

System Alarmu Pożarowego (SAP), SYSTEM polon 4900 zainstalowany w Budynku Biura Zarządu zawiera:

Centralkę, panel wyniesiony, 256 urządzeń w tym: czujki przewodowe, czujki bezprzewodowe, Ręczne Ostrzegacze Pożarowe, Sygnalizatory, Elementy Kontrolno-Sterujące. System połączony jest z Centrum Monitorowania Sygnału Pożarowego STEKOP S.A. Rozmieszczenie urządzeń znajduje się w Dokumentacji powykonawczej, która Zamawiający udostępnia do wglądu w siedzibie ŁSSE.

System Sygnalizacji Pożaru w budynku Re-Connect zawiera:

Centralę POLON, Centralę UCS, 181 elementów systemu, panel wyniesiony, połączenie central. Rozmieszczenie urządzeń znajduje się w Dokumentacji powykonawczej, która Zamawiający udostępnia do wglądu w siedzibie ŁSSE.