

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch lub więcej terminali do RCP? Użycie jednej sztuki terminala RCP obsługującego wejścia/wyjścia oraz funkcje dodatkowych trybów pracy, wygeneruje kolejkovanie użytkowników korzystających z terminala. Optymalnym rozwiązaniem byłyby minimum dwa terminale które w znaczący sposób ograniczą kolejkovanie użytkowników. W ten sposób zwiększamy przepustowość oraz ograniczamy naliczanie dodatkowego czasu zaliczanego przez RCP, wynikającego z kolejkovania użytkowników terminala. Jeśli tak prosimy o wskazanie lokalizacji dla dodatkowych terminali RCP.

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na max. 4 terminale przy wejściach do budynku (od strony ul. Tymienieckiego - 3 szt., od strony ul. Fabrycznej 1 szt.).

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie tras kablowych w rurkach elektroinstalacyjnych lub listwach? W przypadku ścian pełnych (beton i cegła) oraz miejsc trudno dostępnych ograniczy to znacznie konieczność bruzdowania ścian a co za tym idzie realizację prac wykończeniowych włącznie z malowaniem naruszonych ścian.

W przypadku ścian wykonanych z cegły nieotynkowanej, Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia tras kablowych natynkowo w stylu loftowym/industrialnym, za pomocą specjalnych uchwytów naściennych, w kolorze czarnym lub grafitowym – kolor do ustalenia z Zamawiającym na podstawie próbki.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza montaż pojedynczego czytnika SKD w kabinie windy zamiast czytników na każdym piętrze? Rozwiązanie z pojedynczym czytnikiem w windzie ograniczy konieczność prowadzenia okablowania na zewnątrz windy poprzez wszystkie kondygnacje (dotyczy to przede wszystkim windy z zewnętrznym stelażem szybu windowego).

Zamawiający dopuszcza montaż pojedynczego czytnika SKD w kabinie windy zamiast czytników na każdym piętrze. Zamawiający zmienia stosownie treść IWZ w rozdz. V, pnkt. 1, ppkt. 1.9.

Pytanie 4

Kto odpowiada za uzyskanie zgód na prowadzenie okablowania w szybach windowych? Po czyjej stronie jest pokrycie kosztów uzyskania zgód?

Uzyskanie zgód leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający udostępni kontakt do producenta wind oraz wszelkie niezbędne pełnomocnictwa do uzyskania przedmiotowych pozwoleń.

Pytanie 5

Czy Zamawiający udostępni kontakt do firmy obsługującej/serwisującej użytkowane windy?

Tak, Zamawiający udostępni kontakt do firmy obsługującej windy. Producentem wind jest firma WINDPOL .

Pytanie 6

W punkcie V. p.pkt. 1.3. IWZ jest zapisane „Drzwi oznaczone na rzutach wyposażać w elektrozwoy 12V-DC dodatkowo drzwi wyposażać w czujniki zamknięcia drzwi”. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie elektrozwoy z już wbudowanym czujnikiem położenia drzwi? Eliminuje to konieczność montażu dodatkowego elementu na drzwiach.

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 7

Prosimy o udostępnienie pliku z lokalizacjami przejść w formacie .dwg

Zamawiający umieści na stronie sse.lodz.pl w zakładce przetargi ogłoszone, pod nr postępowania DIGM.450.5.2025.MO, rysunki w dwg.

Pytanie 8

Prosimy o informację jaki system kadrowo-płacowy posiada Zamawiający, aby móc przedstawić kompatybilny software do obsługi systemu zliczania pracy pracowników?

[R2płatnikPRO Symfonia \(C\) 2001-2025](#)

Pytanie 9

Czy Zamawiający przekaze potencjalnemu Wykonawcy wszystkie niezbędne kody/hasła do systemu SKD i SSP?

[Zamawiający przekaze niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dane do Wykonawcy.](#)

Pytanie 10

W punkcie VI. ppkt 8 IWZ jest zapisane: „Zorganizowanie i utrzymanie zaplecza robót, we własnym zakresie i na własny koszt” prosimy o informację czy Wykonawca oprócz kontenera socjalnego powinien uwzględnić również kontener sanitarny (WC)?

[Wykonawca powinien uwzględnić również kontener sanitarny \(WC\).](#)

Pytanie 11

Prosimy o informację czy postawienie na czas trwania prac kontenera socjalnego będzie generować u Wykonawcy obciążenie go przez Zamawiającego dodatkowymi kosztami (np. przez zajęcie miejsca)?

[Zamawiający nie będzie pobierał dodatkowych opłat za postawienie kontenera socjalnego.](#)

Pytanie 12

W związku z szerokim zakresem wyceny i dość krótkim okresem czasu na jej przygotowanie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 02.04.2025 r.

[Zamawiający wydłuży termin składania ofert do dnia 28.03.2025.](#)